

葛庄闸隐患整改通知单

编号: 2022-1

存在的主要问题:

1. 闸前有垃圾
2. 启闭机传动皮带老化开裂

负责人签名:

王峰

2022年 11月 21日

整改措施:

1. 清理垃圾
2. 更换启闭机传动皮带

签收人: 宋金玉

2022年 11月 22日

整改复查情况:

已完成整改, 达到设备运行要求

复查负责人: 闫鹏

2022年 11月 22日


葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.1.7
组织部门	安全生产领导小组	负责人	蒋军
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	刘超 刘传义 宋金玉 张王伟		
检查记录： 对办公区、防汛仓库泄洪闸 启闭机房进行安全检查。			
检查结论及要求： 正常			
填表人 (签字)	刘传义	检查负责人 (签字)	周鹏

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.2.10
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王峰
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	刘德义 宋金玉 张玉伟 刘超		
检查记录： 对办公区 防汛仓库泄洪闸 启闭机房进行安全检查。			
检查结论及要求： 正常			
填表人 (签字)	刘德义	检查负责人 (签字)	王峰

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.3.17
组织部门	安全生产领导小组	负责人	
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	张伟 耿学传 刘超 刘佐文		
检查记录： 对办公区 防汛仓库 泄洪闸 启闭机房 进行安全检查。			
检查结论及要求： 正常。			
填表人 (签字)	耿学传	检查负责人 (签字)	闫鹏

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.4.20
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王峰
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	刘德义 宋金玉 张玉伟		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、 启闭机房进行安全检查。			
检查结论及要求： 正常。			
填表人 (签字)	刘德义	检查负责人 (签字)	王峰

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.5.10			
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王强			
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房					
参加人员	刘超 刘传义 宋金玉 张玉伟					
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查						
检查结论及要求： 一切正常						
填表人 (签字)	刘传义	检查负责人 (签字)	王强			

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	汛前检查	检查时间	2022.5.26
组织部门	安全生产领导小组	负责人	张王伟
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	张王伟 宋金玉 刘德义		
检查记录： 在汛前对办公区、防汛仓库、泄洪闸、 启闭机房进行隐患排查			
检查结论及要求： 一切正常			
填表人 (签字)	刘德义	检查负责人 (签字)	闫腾

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.6.10
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王峰
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	耿学俊 宋玉 张玉伟		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查。			
检查结论及要求： 一切正常			
填表人 (签字)	耿学俊	检查负责人 (签字)	王峰

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.6.22
组织部门	安全生产领导小组	负责人	闫腾
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	刘超 宋金玉 张玉伟		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查			
检查结论及要求： 一切正常			
填表人 (签字)	宋金玉	检查负责人 (签字)	闫腾

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.7.8			
组织部门	安全生产领导小组	负责人	张玉龙			
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房					
参加人员	张玉龙 刘伟又 宋金玉					
检查记录： 对办公区域、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查						
检查结论及要求： 一切正常						
填表人 (签字)	刘伟又	检查负责人 (签字)	闫鹏			

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.7.18
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王峰
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	宋金玉 张玉伟 刘超		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查。			
检查结论及要求： 一切正常			
填表人 (签字)	宋金玉	检查负责人 (签字)	王峰

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.8.15
组织部门	安全生产领导小组	负责人	张利伟
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	耿学俊 宋金玉 刘佩义 张利伟		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查。			
检查结论及要求： 一切正常			
填表人 (签字)	耿学俊	检查负责人 (签字)	张利伟

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.8.26
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王军
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	宋金玉 张玉伟 刘超		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查			
检查结论及要求： 正常			
填表人 (签字)	宋金玉	检查负责人 (签字)	王军

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.9.16			
组织部门	安全生产领导小组	负责人	刘健义			
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房					
参加人员	宋金玉 刘健义 张玉伟					
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查						
检查结论及要求： 一切正常						
填表人 (签字)	刘健义	检查负责人 (签字)	闫腾			

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.9.27			
组织部门	安全生产领导小组	负责人	张军			
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房					
参加人员	宋金玉 张玉伟 耿学传					
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 - 进行安全检查						
检查结论及要求： 合格						
填表人 (签字)	耿学传	检查负责人 (签字)	闫鹏			

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	汛末检查	检查时间	2022.10.10
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王强
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	张玉伟 耿学传 刘超		
检查记录： 汛后，对办公区、防汛仓库、泄洪闸、 启闭机房进行安全检查			
检查结论及要求： 正常			
填表人 (签字)	耿学传	检查负责人 (签字)	闫腾

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.10.20
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王军
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	宋金玉 张王伟 刘伟义		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查			
检查结论及要求： 一切正常			
填表人 (签字)	刘伟义	检查负责人 (签字)	同 腾

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.11.8
组织部门	安全生产领导小组	负责人	王学军
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	刘超 宋金玉 张玉伟		
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查。			
检查结论及要求： 一切正常			
填表人 (签字)	张玉伟	检查负责人 (签字)	闫鹏

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.11.21
组织部门	安全生产领导小组	负责人	闫腾
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房		
参加人员	耿学俊 刘佐义 宋金玉		
检查记录： 闸前有轻微垃圾，启闭机传动皮带老化开裂。			
检查结论及要求： 清理垃圾，更换传动皮带			
填表人 (签字)	耿学俊	检查负责人 (签字)	闫腾

葛庄闸安全生产隐患排查记录表

检查类别	定期检查	检查时间	2022.12.9			
组织部门	安全生产领导小组	负责人	张王伟			
查项目或 部位	办公区、防汛仓库、泄洪闸（道）、启闭机房					
参加人员	刘超 宋金玉 张王伟					
检查记录： 对办公区、防汛仓库、泄洪闸、启闭机房 进行安全检查						
检查结论及要求： 一切正常						
填表人 (签字)	张王伟	检查负责人 (签字)	闫鹏			